

Nemate plombe na LIMITATORU i HEP radi toga od Vas želi naplatiti NEOVLAŠTENU POTROŠNJU?

Ide li potrošnja električne energije preko limitatora i samo nema plombe ili je limitator premošten?

Ako samo nema plombe onda je to nekorektno od HEP-a (mada prema Općim uvjetima za isporuku električne energije dozvoljeno). Može biti slučaj da imate smanjenu snagu od dozvoljene energetsom suglasnošću i to vam još žele naplatiti!

Ukoliko ste premostili limitator što sami i niste trebali raditi jeste li prije toga od HEP-a tražili da Vam se limitator ukloni i omogući potrošnja električne energije kao u vrijeme prije postavljanja limitatora?

Ako je potrošač i «uklonio» limitator, on električnu energiju nije trošio mimo mjerila, već je mogao samo angažirati snagu veću od one zakupljene (ugovorene elektroenergetskom suglasnošću), te je eventualno , samo za to moguće dodatno teretiti potrošača, ali i to treba provjeriti. Znači nije bilo neovlaštene potrošnje jer nije napravio niti jednu radnju predviđenu člankom 99. Općih uvjeta

Treba vidjeti da li potrošač ima elektroenergetsku suglasnost, ako je ima na koju je snagu (kW) izdana ili ako je nema onda treba utvrditi snagu po članku 120. Općih uvjeta, pa onda vidjeti da li ju je prekoračio.

T.L.