

Poštovani sugrađani ,

S obzirom da sam u radnom odnosu javnog trgovačkog subjekta nisam u mogućnosti se osobno predstaviti , ali kao odgovorna i moralna osoba dužan sam Vas obavijestiti na velike nepravilnosti koje se dešavaju prilikom ugradnje razdjelnika topline i ostale opreme od strane izvoditelja kao Brunata , Ista , Techem

S obzirom da navedene tvrtke isključivo gledaju samo vlastitu korist , ne zapošljavaju kvalificirane i obrazovane ljude sukladno radovima koje izvode , iz tog razloga Vam se dešavaju nepravilnosti u sistemu grijanja te povećanim računima za grijanje.

Kako biste bili sigurni da niste oštećeni niti prevareni , svakako zatražite , a to su Vam i sukladno zakonu o građenju dati , slijedeću dokumentaciju :

1. UGRADNJA RAZDJEJNIKA TOPLINE

Dostaviti ovjerene kopije originalnih instalacijskih karta gdje se vidi kako je upisan i naveden svaki radijator – širina,visina,dubina,materijal radijatora,broj članaka, proizvođač i šifra pod kojom je upisan – da se utvrdi točnost toplinske energije radijatora.

Zatražiti šifrenik radijatora od tvrtke koja je ugrađivala razdjelnik topline kako bih se usporedilo dali je odabran točan radijator, te provjerila toplinska energija radijatora sukladno proizvođaču.

(svaka kompanija posjeduje šifre svih vrsta radijatora prema proizvođačima)

2. BALANSIRAJUĆI VENTILI I REGULATORI DIFERENCIJALNOG TLAKA

Zatražiti projektnu dokumentaciju izvođenja i ugradnje balans ventila na polaznim i povratnim vodovima od strane ovlaštenih projektanskih tvrtki prema kojem su se izvodili radovi , izjavu o balansiranju sistema ovlaštene osobe te izjavu o izvršenim radovima da su izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji i tehničkim normama. (obratiti pažnju da projekat mora biti izveden i datiran prije početka radova , te da je balansiranje izvršila osoba ili subjekt ovlašten od proizvođača balans ventila.)

3. TERMOSTATSKI RADIJATORSKI VENTIL S AUTOMATSKOM REGULACIJOM PROTOKA

Zatražiti projektnu dokumentaciju ugradnje navedenih ventila od strane ovlaštenih projektanskih tvrtki prema kojem su se izvodili radovi , izjavu o namještanju protoka u ventilu ovlaštene osobe te izjavu o izvršenim radovima da su izvedeni sukladno projektnoj dokumentaciji i tehničkim normama.

(obratiti pažnju da projekat mora biti izveden i datiran prije početka radova , te da je namještanje protoka izvršeno sukladno projektnoj dokumentaciji.)

4. CIRKULACIONE PUMPE

Isto kao u točki 2 i 3

(izuzetno provjeriti datum projekta sa datumom ugradnje , kako bi bili sigurni da je pumpa ugrađena sukladno projektu)